

## KB-Hoch-210260-2

### KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 <sup>1)</sup>

### CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to EN 13501-1 <sup>1)</sup>

Auftraggeber  
Client

**Fraunhofer-Institut für Holzforschung (WKI)**

Bienroder Weg 54 E  
D-38108 Braunschweig

Herstellwerk  
Production site

Pfleiderer Leutkirch GmbH  
Wurzacher Straße 32  
D-88299 Leutkirch im Allgäu



Gegenstand  
Subject

**"Duropal HPL Compact Pyroex, black core  $\geq$  8mm"**

Beschreibung  
Description

HPL-Kompaktplatte gemäß EN 438-7  
HPL compact panel acc. to EN 438-7

Klassifizierung  
Classification

**B – s1,d0**

Berichtsdatum  
Issue date

09.03.2021

Geltungsdauer / Validity

siehe Abschnitt 5.1 / confer to section 5.1

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veröffentlicht werden. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

*The report comprises 5 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the German wording is decisive.*

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Bericht KB-Hoch-210260 vom 03.03.2021.

*This classification report replaces the report KB-Hoch-210260 issued on 03.03.2021.*

<sup>1)</sup> EN 13501-1:2018