

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT CLASSIFICATION REPORT

KB-Hoch-090258-8

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber
applicant

Pfleiderer Leutkirch GmbH
Wurzacher Straße 32
D-88299 Leutkirch im Allgäu

Bezeichnung
name

"DecoBoard MDF Pyroex CARB II"

Prüfmaterials
samples

Direktbeschichtete MDF- Dekorplatten mit beidseitiger
Melaminbeschichtung. Dekor zweilagig pro Seite.
*MDF- decorative board, with melamine direct coating on both sides.
Double layer decor on each side.*

Klassifizierung
classification

C-s2,d0

Geltungsdauer
validity

Siehe Abschnitt 5.1



Dieser Bericht umfasst 5 Seiten.
This report comprises 5 pages.

Dieser Prüfbericht stellt keine Klassifizierung des Produktes dar. Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

This test report does not represent a product classification. For legal interests, only the German wording is decisive.

Dieser Prüfbericht ersetzt den Bericht PB-Hoch-090258-7 vom 08.05.2019.

This test report replaced the report PB-Hoch-090258-7 issued on 08.05.2019.

¹⁾ DIN EN 13501-1 (01-2010)

1. Einleitung / introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird.
This classification report defines the classification assigned to product in accordance with the procedures given in DIN EN 13501-1.

2. Beschreibung zum Bauproduktes / description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben.
The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in clause 3.1.

Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers folgende europäische Produktspezifizierung: DIN EN 14322 ^{x1)}
Das Produkt besitzt nach Angaben des Auftraggebers keine CE-Kennzeichnung.
The product complies according to the applicant the following European product specification: DIN EN 14322 ^{x1)}
The product does not have a CE-marking according the data of the applicant.

3. Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung *test reports and test results in support of this classification*

3.1 Prüfberichte / test reports

Name des Labors <i>name of laboratory</i>	Auftraggeber <i>applicant</i>	Prüfverfahren <i>test method</i>	Prüfbericht Nr. <i>test report no.</i>
Prüfinstitut Hoch	Pfleiderer Leutkirch GmbH Wurzacher Straße 32 D-88299 Leutkirch im Allgäu	DIN EN 13823 (SBI)	PB-Hoch-090257-2 vom 27.06.2014 PB-Hoch-190468-2 vom 29.05.2019
		DIN EN ISO 11925-2 (Kleinbrenner / <i>single-flame source test</i>)	PB-Hoch-090256-2 vom 27.06.2014 PB-Hoch-190467-2 vom 29.05.2019



^{x1)} Holzwerkstoffe- Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich – Definition, Anforderungen und Klassifizierung;
Deutsche Fassung EN 14322:2004
Wood-based panels- melamine faced boards for interior uses – definition, requirements and classification;
German version EN 14322:2004